

商業施設の夏季版 節電チェックリスト

～運用改善による節電策～

空調

- 1 空調設定温度の見直し **店 設**
- 2 ブラインドによる日射遮蔽 **店 設**
- 3 利用していない部屋の空調・換気停止 **店 設**
- 4 外気取入量の見直し **設**
- 5 冷温水送水温度の見直し **設**
- 6 冷凍機・補機の運転台数適正化 **設**
- 7 風量調整によるファン動力の低減 **設**
- 8 水量調整によるポンプ動力の低減 **設**
- 9 受変電室の室内温度の見直し **設**
- 10 フィルターの清掃 **店 設**
- 11 室内機・室外機周辺の障害物の撤去 **店 設**
- 12 室外機周辺温度の改善 **店 設**
- 13 室内機の熱交換器の洗浄 **設**
- 14 空調機(エアハンドリングユニット)の洗浄 **設**
- 15 営業終了前の熱源停止 **設**
- 16 空調機器運転開始時間の見直し **設**
- 17 冷却水温度の見直し **設**
- 18 早朝の冷外気取り入れによる冷房負荷の削減 **設**
- 19 屋内駐車場換気設備の運転方法の見直し **設**
- 20 蓄熱運転スケジュールの見直し **設**
- 21 会議室の利用時間シフト **店 設**

その他

- 1 家電売場のデモ機停止 **店 設**
- 2 ゲーム機の停止 **店 設**

給湯・衛生

- 1 トイレ温水便座設定の見直し **店 設**
- 2 不使用時期の温水器電源OFF **店 設**
- 3 給湯温度の見直し **店 設**

冷凍・冷蔵

- 1 冷蔵・冷凍設備の設定温度の見直し **店 設**
- 2 冷蔵・冷凍庫の気密性向上 **設**
- 3 ショーケース照明の一部消灯 **店 設**
- 4 ショーケース内商品の積上げの見直し **店 設**
- 5 ショーケースへのナイトカバーの活用 **店 設**

照明

- 1 照度の見直しによる照明の間引き **店 設**
- 2 不要な照明の消灯 **店 設**
- 3 照明器具の清掃 **店 設**
- 4 照明点灯時間の短縮 **店 設**
- 5 広告照明などの消灯 **店 設**

コンセント

- 1 OA機器のスイッチOFF **店 設**
- 2 パソコンのパワーセーブ機能の活用 **店 設**
- 3 日中の自動販売機の照明OFF **設**

一般動力

- 1 エレベーター、エスカレーターの一部停止 **設**
- 2 閑散日の最上階駐車場の閉鎖 **設**

受変電

- 1 不要変圧器の遮断 **設**

店 店舗で対応できる項目
設 設備担当またはメーカーで対応する項目